

Forjados unidireccionales/losas

Descripción básica	Espesor (m)	masa est. (kg/m ²)	RA	Lnw	Titular ensayo	Informe: código resultado	Fecha
FORMEX "R": Prelosa UHPFRC+fibra metálica y pieza EPS	0,19	150	39	98	Research&Development Concrete	PR078325-M585	23/01/2019 (V6)
Bovedilla EPS maciza 22+5, sin yeso	0,27	228	45	94	Anape	B130-215-H34	15/7/02
Bovedilla EPS maciza 22+5, yeso 1,5 cm	0,285	246	49	82	Anape	B130-215-H36	28/8/02
Prelosa hormigón y bovedilla EPS, 25+5, sin yeso	0,3	384	54	81	Viguetas Navarras	B0157-5-M211	12/03/07 (V2)
Prelosa hormigón y bovedilla EPS, 20+10, sin yeso	0,3	482	59	79	Viguetas Navarras	B1001-15-M21	29/07/10 (V2)
Bovedilla EPS moldeada 25+5, yeso 1,5 cm	0,315	259	45	85	Anape	B130-306-H21	28/11/03
Bovedilla cerámica 25+5, yeso 1,5 cm	0,315	315	53	85	----	bov ceramica	----

Forjados unidireccionales/losas

Descripción básica	Espesor (m)	masa est. (kg/m ²)	RA	Lnw	Titular ensayo	Informe: código resultado	Fecha
Bovedilla hormigón-árido picón 25+5, yeso 1,5 cm	0,315	407	59	83	CIEC	PROE0999-M18 B	16/01/06 (V2)
Bovedilla hormigon 25+5, yeso 1,5 cm	0,315	411	58	82	----	bov hormigon	----
Bovedilla cerámica 26+5, yeso 1,5 cm	0,325	305	54	86	Hispalyt	B0067-03.17-M52	8/9/03
Casetón EPS alveolar 3+25+5, sin yeso	0,33	245	47	90	Forel	B0158-01-U	21/03/07 (V2)
Prelosa hormigón+base arlita y bovedilla EPS, 27+5, yeso 1,5 cm, instal.eléctrica	0,335	434	57	79	Viguetas Navarras	B1001-15-M58	22/07/10 (V2)
Casetón EPS alveolar 3+25+5, yeso 1,5 cm	0,345	263	52	77	Forel	B0158-01-U-I	15/05/07 (V2)
Bovedilla hormigón-árido picón 30+5, sin yeso	0,35	450	58	83	CIEC	CAN II-C29	16/04/09 (V2)

Forjados unidireccionales/losas

<i>Descripción básica</i>	<i>Espesor (m)</i>	<i>masa est. (kg/m2)</i>	<i>RA</i>	<i>Lnw</i>	<i>Titular ensayo</i>	<i>Informe: código resultado</i>	<i>Fecha</i>
Prelosa hormigón+base arlita y bovedilla EPS, 30+5, yeso 1,5 cm, instal.eléctrica	0,365	450	57	79	Viguetas Navarras	B1001-15-M20	22/10/10 (V2)
Bovedilla hormigón-árido picón 30+5, yeso 1,5 cm	0,365	468	57	82	CIEC	CAN II-C52	12/11/09 (V2)
Prelosa hormigón+base arlita y bovedilla EPS, 35+5, yeso 1,5 cm, instal.eléctrica	0,415	473	57	80	Viguetas Navarras	B1001-15-M45	30/09/10 (V2)