

Paredes simples albañilería-Ladrillos Huecos-Gran Formato

<i>Descripción básica</i>	<i>Espesor (m)</i>	<i>masa est. (kg/m²)</i>	<i>RA</i>	<i>RA,tr</i>	<i>Titular ensayo</i>	<i>Informe: código resultado</i>	<i>Fecha</i>
LHS 4 cm, sin enlucir	0,04	37	30	28	----	dbmat216	----
LHD 7 cm, sin enlucir	0,07	61	33	30	----	dbmat217	----
LGF 5 cm+yeso 1 cm ambas caras	0,07	62	33	30	Cerámicas Casao	B130-016-H12	1/6/00
LHS 4 cm+perliescayola 1,5 cm ambas caras	0,07	76	35	32	----	dbmat221	----
LHS 4 cm+yeso 1,5 cm ambas caras	0,07	76	36	34	----	dbmat218	----
LHS 4 cm+mortero 1 cm y yeso 0,5 cm ambas caras	0,07	90	40	35	----	dbmat220	----
Bloque yeso macizo, Tabique Alveoltec Macizo 70 mm	0,070	68	34	31	Tecresa Protección Pasiva	B2019-44-M596	06/02/2019 (V6)
LHD 7 cm+mortero 0,5 cm una cara	0,075	70	35	31	----	B0067-03.16-M49	29/7/03
LGF 7 cm "Cerapas"+yeso 0,5 cm ambas caras+pintura ambas caras+rozadas una cara	0,08	78	33	30	Pastrana	B130-217-H47	25/6/02

Paredes simples albañilería-Ladrillos Huecos-Gran Formato

<i>Descripción básica</i>	<i>Espesor (m)</i>	<i>masa est. (kg/m2)</i>	<i>RA</i>	<i>RA,tr</i>	<i>Titular ensayo</i>	<i>Informe: código resultado</i>	<i>Fecha</i>
LGF 7 cm+yeso 4-5 mm una cara y alicatado con azulejo por la otra	0,08	88	35	32	Cerabrick	B130-127-H68	18/9/01
LHD 7 cm+yeso 1,5 cm una cara	0,085	75	35	31	----	B130-CM-305	7/3/03
LGF 7 cm+yeso 1,25 cm ambas caras+rozaz ambas caras	0,085	89	36	32	Cerabrick	B0082-07-M9	11/03/04
LGF 7 cm+yeso 1 cm ambas caras	0,09	75	33	30	----	9901B030-H9-2	31/5/99
LGF 7 cm+yeso 1,5 cm una cara y alicatado con azulejo por la otra	0,09	85	34	31	Cerabrick	B130-113-H41	21/5/01
LGF 7 cm "Cerapas"+yeso 1 cm ambas caras+pintura ambas caras+rozaz ambas caras	0,09	85	36	33	Pastrana	B130-217-H64	19/7/02
LHD 9 cm, sin enlucir	0,09	88	37	34	----	dbmat224	----
LHD 7 cm+yeso 1 cm ambas caras+rozaz ambas caras	0,09	90	35	31	Hisपालyt	B0158-02-M257III	09/05/07 (V2)
LHD 7 cm+yeso 1,5 cm ambas caras	0,1	100	38	34	----	dbmat219	----

Paredes simples albañilería-Ladrillos Huecos-Gran Formato

Descripción básica	Espesor (m)	masa est. (kg/m ²)	RA	RA,tr	Titular ensayo	Informe: código resultado	Fecha
LHD 7 cm+perliescayola 1,5 cm ambas caras	0,1	102	38	35	----	dbmat223	----
LGF 7 cm+yeso 1,5 cm una cara y raseo mortero 1 cm y alicatado con azulejo por la otra	0,1	108	38	34	Cerabrick	B130-034-H32	22/12/00
LHD 7 cm+mortero 1 cm y enlucido yeso 0,5 cm ambas caras	0,1	112	44	40	----	dbmat222	----
LGF 7 cm+perliescayola 1,5 cm ambas caras	0,1	77	34	31	----	9901B030-H13-1	3/11/99
LGF 7 cm+yeso 1,5 cm ambas caras	0,1	88	35	32	----	B0082-11-M18	14/04/04
LGF 7 cm+yeso 1 cm una cara y alicatado por la otra	0,1	90	36	33	----	9901B030-H9-3	31/5/99
LGF 7 cm "Hisapplus 7"+yeso 1,5cm ambas caras	0,1	90	35	32	Cerámica Hispano Portuguesa	B0082-01-M6	25/02/04
LGF 7 cm+yeso 1,5 cm por ambas caras	0,1	92	33	30	Cerabrick	B130-032-H31	13/12/00
LHD 7 cm+yeso 1,5 cm ambas caras+rozas ambas caras	0,1	94	39	36	Sampedro	B130-208-H15	26/2/02

Paredes simples albañilería-Ladrillos Huecos-Gran Formato

Descripción básica	Espesor (m)	masa est. (kg/m ²)	RA	RA,tr	Titular ensayo	Informe: código resultado	Fecha
LHD 7 cm+yeso 1,5 cm ambas caras+rozcas ambas caras	0,1	97	39	35	Hijos de Juan Cruz Hernández	B130-209-H23	3/4/02
LHD 9 cm+perliescayola 1,5 cm ambas caras	0,12	127	42	38	----	dbmat226	----
LHD 9 cm+yeso 1,5 cm ambas caras	0,12	127	42	38	----	dbmat225	----
LHD 9 cm+mortero 1 cm y yeso 0,5 cm ambas caras	0,12	141	46	41	----	dbmat227	----
LGF 10 cm+yeso 1,5 cm ambas caras	0,13	108	35	32	Cerabrick	B0067-03.25-M70	20/11/03
LGF 10 cm+yeso 1,5 cm ambas caras	0,13	96	37	34	Cerámica Hispano Portuguesa	B0082-05-M02	01/06/04
LGF 10 cm+perliescayola 1,5 cm ambas caras	0,13	97	36	33	----	9901B030-H13-2	2/11/99
LHD 9 cm a 1/2 asta+perliescayola 1,5 cm ambas caras	0,15	148	46	41	----	B130-MC-EC-S16	9/2/01
LHD 9 cm a 1/2 asta+yeso 1,5 cm ambas caras	0,15	148	45	40	----	B130-MC-EC-S14	31/1/01

Paredes simples albañilería-Ladrillos Huecos-Gran Formato

<i>Descripción básica</i>	<i>Espesor (m)</i>	<i>masa est. (kg/m2)</i>	<i>RA</i>	<i>RA,tr</i>	<i>Titular ensayo</i>	<i>Informe: código resultado</i>	<i>Fecha</i>
LHD 9 cm a 1/2 asta+mortero 1 cm y yeso 0,5 cm ambas caras	0,15	162	48	44	---	B130-MC-EC-S15	30/1/01