

Paredes simples albañilería-Bloques

<i>Descripción básica</i>	<i>Espesor (m)</i>	<i>masa est. (kg/m2)</i>	<i>RA</i>	<i>RA,tr</i>	<i>Titular ensayo</i>	<i>Informe: código resultado</i>	<i>Fecha</i>
Bloque hormigón-picón 9 cm	0,09	118	33	31	CIEC	CAN II-C26	20/01/09 (V2)
Bloque hormigón-picón 6 cm+yeso 1,5 cm abas caras	0,09	113	39	35	CIEC	PROE0999-M01	21/07/05 (V2)
Bloque hormigón-picón 9 cm+yeso 1,5 cm una cara	0,105	136	42	38	CIEC	CAN II-C33	20/05/09 (V2)
Ladrillo perforado 10 cm+yeso 1 cm una cara	0,11	113	42	38	Hisपालyt	B0158-07-M331	13/07/07 (V2)
Ladrillo perforado 10,8 cm+mortero 1 cm una cara	0,118	240	50	46	Cerámica de Cabezón	PROF1002-M175	27/03/06 (V2)
Bloque hormigón 10 cm+yeso 1 cm ambas caras+rozas una cara	0,12	182	45	40	Prefabricados Etxeberria	9901B030-H4-3	3/5/99
Bloque hormigón-picón 12 cm	0,12	142	34	29	CIEC	CAN II-C43	13/07/09 (V2)
Bloque hormigón-picón 9 cm+yeso 1,5 cm ambas caras	0,12	154	43	39	CIEC	CAN II-C34	11/06/09 (V2)
Ladrillo perforado 11,5 cm+yeso 1 cm una cara	0,125	143	44	40	Hisपालyt	B0157-22-M330	08/06/07 (V2)

Paredes simples albañilería-Bloques

Descripción básica	Espesor (m)	masa est. (kg/m ²)	RA	RA,tr	Titular ensayo	Informe: código resultado	Fecha
Ladrillo perforado 10,9 cm "Panal Acústico LPNV"+yeso 1 cm ambas caras	0,129	162	47	43	Cerámicas La Esperanza	B0067-03.07-M23	18/6/03
Bloque hormigón-picón 12 cm+yeso 1,5 cm una cara-130kg/m ²	0,135	130	43	39	CIEC	CAN II-C5	30/04/08 (V2)
Bloque hormigón-picón 12 cm+mortero 1,5 cm una cara	0,135	168	44	41	CIEC	PROE0999-PPM20	22/12/05 (V2)
Bloque hormigón-picón 12 cm+yeso 1,5 cm una cara	0,135	160	43	39	CIEC	CAN II-C47	22/10/09 (V2)
Bloque hormigón 11,5 cm "Gero"+mortero 1 cm ambas caras	0,135	210	49	44	Tubolens	B130-021-H20	11/8/00
Bloque hormigón 11,5 cm "ladrillo Barrauca"+yeso 1 cm una cara y mortero 1 cm por la otra	0,135	203	50	45	Bloques Barrauca	9901B030-H7	2/07/99
Bloque hormigón 11,5 cm "ladribloque"+yeso 1,25 cm ambas caras	0,14	172	47	43	Prefabricados Gasteiz	9901B030-H11	17/6/99
Bloque hormigón aligerado 12 cm "Arliblock"+yeso 1 cm ambas caras+rozaz una cara	0,14	141	45	41	Grupo Arliblock	9901B030-H4-2	3/5/99
Ladrillo perforado 12 cm "Panal Acústico 12"+yeso 1 cm ambas caras	0,14	216	46	41	Valforsa	B130-125-H66	4/10/01

Paredes simples albañilería-Bloques

<i>Descripción básica</i>	<i>Espesor (m)</i>	<i>masa est. (kg/m2)</i>	<i>RA</i>	<i>RA,tr</i>	<i>Titular ensayo</i>	<i>Informe: código resultado</i>	<i>Fecha</i>
Bloque hormigon 12 cm+yeso 1 cm ambas caras	0,14	199	49	45	Prefabricados del Principado	B130-224-H65	3/9/02
Ladrillo perforado 11 cm+yeso 1,5 cm ambas caras	0,14	161	47	42	Hijos de Juan Cruz Hernández	B0067-03.20-M60	27/9/03
Ladrillo perforado 12 cm+yeso 2 cm ambas caras	0,14	156	46	42	La Ladrillera Murciana	B0067-03.19-M59	8/10/03
Ladrillo perforado 10,8 cm "Gero"+yeso 1,5 cm ambas caras	0,14	129	45	41	Cerámicas Casbas	B0039-02.03-H59	24/7/02
Ladrillo perforado 12 cm+yeso 1 cm ambas caras	0,14	146	46	41	Tabicesa	B0067-03.10-M37	2/9/03
Ladrillo perforado 11,2 cm "Acústico-10" +yeso 1,5 cm ambas caras	0,142	165	45	40	Cerámicas Peñafiel	B0082-03-M4	10/03/04
Ladrillo perforado 11,2 cm "Perforado Acústico" +yeso 1,5 cm ambas caras	0,142	161	47	42	Cerámicas Utzubar	B130-310-H26	28/03/04
Ladrillo perforado 11,2 cm "Perforado de 10 Acústico" +yeso 1,5 cm ambas caras	0,142	207	46	42	Cerámica de la Estanca	B2011-31-M49	22/11/11 (V5)
Bloque cerámico 11,3 cm "Megatosco"+mortero 1,5 cm ambas caras	0,143	193	48	44	Ceranor	B2013-20-M29	20/06/2013 (V5)

Paredes simples albañilería-Bloques

<i>Descripción básica</i>	<i>Espesor (m)</i>	<i>masa est. (kg/m2)</i>	<i>RA</i>	<i>RA,tr</i>	<i>Titular ensayo</i>	<i>Informe: código resultado</i>	<i>Fecha</i>
Ladrillo perforado 11,5 cm+mortero 1,5 cm ambas caras	0,145	167	48	44	---	PI04638-6-M75	06/09/04
Ladrillo perforado 11 cm+mortero 1 cm y yeso 0,75 cm ambas caras	0,145	170	47	42	---	9901B030-H2-3	5/1/99
Bloque hormigón 11,5 cm+yeso 1,5 cm ambas caras	0,145	195	49	44	Prefabricados Leceaga	B130-019-H16	20/7/00
Ladrillo perforado 11,5 cm "Hispacustico"+yeso 1,5 cm ambas caras	0,145	195	47	42	Cerámica Hispano Portuguesa	B130-221-H56	30/8/02
Ladrillo perforado 12,5 cm+yeso 1 cm ambas caras	0,145	138	47	42	Cerámica Tudelana	B130-237-H89	15/1/03
Ladrillo perforado 11,5 cm "Acustiarquilla 50"+yeso 1,5 cm ambas caras	0,145	210	50	45	La Paloma	B130-029-H28	12/12/00
Ladrillo perforado 12,5 cm+yeso 1 cm ambas caras+ rozas ambas caras	0,145	138	47	43	Cerámica Tudelana	B130-237-H6	03/01/03
Bloque hormigón 11,5 cm "Ladrigon"+yeso 1,5 cm ambas caras+rozaz ambas caras	0,145	229	50	45	Prefabricados Leceaga	B130-301-H3	24/2/03
Ladrillo perforado 14,7 cm sin revestimiento	0,147	166	47	44	La Ladrillera Murciana	B0812-25-M45	06/05/08 (V2)

Paredes simples albañilería-Bloques

Descripción básica	Espesor (m)	masa est. (kg/m ²)	RA	RA,tr	Titular ensayo	Informe: código resultado	Fecha
Bloque hormigón-picón 12 cm+yeso 1,5 cm ambas caras	0,15	178	43	39	CIEC	CAN II-C50	19/11/09 (V2)
Bloque hormigón-picón 15 cm	0,15	167	36	32	CIEC	CAN II-C9	04/07/08 (V2)
Bloque hormigón 12 cm+yeso 1,5 cm ambas caras	0,15	211	50	45	Tabisam	B0082-29-M74	20/09/04
Bloque hormigón aligerado 12 cm "Arliblock"+perliescayola 1,5 cm ambas caras	0,15	143	47	43	----	9901B030-H13-4	18/11/99
Ladrillo perforado 12 cm+mortero 1,5 cm una cara y yeso 1,5 cm+rozaz por la otra	0,15	250	49	44	Alcalá Villalta	B130-117-H51	19/9/01
Ladrillo perforado 12 cm "Acustiarquilla 50"+yeso 1,5 cm ambas caras+rozaz ambas caras	0,15	215	50	45	La Paloma	B130-101-H01	29/1/01
Bloque hormigón aligerado 12 cm+mortero 1,5 cm ambas caras	0,15	197	49	44	----	9901B030-H2-2	3/2/99
Bloque hormigón aligerado 12 cm+yeso 1,5 cm ambas caras	0,15	143	44	39	----	9901B030-H2-1	17/12/98
Bloque hormigón 12 cm+yeso 1,5 cm ambas caras+rozaz una cara	0,15	197	50	45	Guipresa	B130-236-H26	10/12/02

Paredes simples albañilería-Bloques

<i>Descripción básica</i>	<i>Espesor (m)</i>	<i>masa est. (kg/m2)</i>	<i>RA</i>	<i>RA,tr</i>	<i>Titular ensayo</i>	<i>Informe: código resultado</i>	<i>Fecha</i>
Bloque hormigón 10 cm "Ladrillo Acústico VN 25x12x10" +mortero 1,5 cm ambas caras	0,150	294	50	45	Viguetas Navarras	B2017-34-M484	09/11/2017 (V6)
Bloque cerámico 13 cm+mortero 1,5 cm+enlucido una cara y yeso 1 cm por la otra+rozaz ambas caras	0,155	162	44	41	----	9901B030-H9-1	31/5/99
Ladrillo perforado 13,5 cm+yeso 1 cm ambas caras	0,155	173	48	43	Jornet	B0067-03.12-M31	14/7/03
Ladrillo perforado 12,5 cm "Hispacústico"+yeso 1,5 cm ambas caras	0,155	231	49	44	Cerámica Hispano Portuguesa	B0067-03.08-M24	8/7/03
Bloque cerámico 14 cm+mortero cemento y arena 1 cm ambas caras	0,16	165	48	44	Cerámicas Peñafiel	B130-031-H30	1/12/00
Ladrillo perforado 14 cm "Panal Acústico"+yeso 1 cm ambas caras	0,16	209	50	45	Valforsa	B130-230-H79	21/11/02
Termoarcilla 14 cm+yeso 1 cm ambas caras	0,16	155	46	42	----	9901B030-H5	19/5/99
Bloque cerámico 13 cm+escayola 1,5 cm ambas caras	0,16	165	45	41	Marlo	B130-103-H02	26/2/01
Ladrillo perforado 14 cm+yeso 1 cm ambas caras	0,16	172	48	43	----	B0067-03.16-M50	20/7/03

Paredes simples albañilería-Bloques

<i>Descripción básica</i>	<i>Espesor (m)</i>	<i>masa est. (kg/m2)</i>	<i>RA</i>	<i>RA,tr</i>	<i>Titular ensayo</i>	<i>Informe: código resultado</i>	<i>Fecha</i>
Ladrillo perforado 14 cm+yeso 1 cm ambas caras	0,16	165	47	43	Tabicesa	B0067-03.10-M38	31/7/03
Bloque cerámico 13 cm+mortero 1,5cm una cara y perliescayola 1,5 cm por la otra	0,16	162	45	41	----	9801B030-H9-1	9/12/98
Bloque hormigón 11,5 cm a asta entera "Ladribloque"+yeso 1 cm ambas caras	0,165	315	55	49	Prefabricados Gasteiz	B130-027-H26	9/10/00
Ladrillo perforado 13,5 cm "Gero Fonoabsorbente"+yeso 1,5 cm ambas caras	0,165	179	48	43	La Coma	B0067-03.23-M62	20/10/03
Ladrillo perforado 13,5 cm "Gero 14"+yeso 1,5 cm ambas caras+pintura ambas caras+rozaz 1 cara	0,165	185	48	43	Cerámicas Casbas	B0082-19-M40	05/07/04
Bloque hormigón-picón 15 cm+mortero 1,5 cm una cara	0,165	197	45	42	CIEC	CAN II-C17	23/09/08 (V2)
Bloque hormigón aligerado 14,5 cm "Arliblock"+yeso 1 cm ambas caras+rozaz una cara	0,165	184	49	44	Grupo Arliblock	9901B030-H4-1	31/3/99
Ladrillo perforado 14,5 cm+yeso 1,5 cm ambas caras+rozaz ambas caras	0,165	220	50	46	Alcalá Villalta	B0067-03.22-M61	15/10/03
Ladrillo perforado 14 cm+yeso 1,5 cm ambas caras	0,17	211	51	46	Cerabrick	B130-214-H32	28/5/02

Paredes simples albañilería-Bloques

<i>Descripción básica</i>	<i>Espesor (m)</i>	<i>masa est. (kg/m2)</i>	<i>RA</i>	<i>RA,tr</i>	<i>Titular ensayo</i>	<i>Informe: código resultado</i>	<i>Fecha</i>
Ladrillo perforado 14 cm "Acusper"+yeso 1,5 cm ambas caras+pintura ambas caras	0,17	182	50	46	Cerámicas Casao	B130-210-H33	20/5/02
Termoarcilla 14 cm+yeso 1,5 cm ambas caras	0,17	139	45	41	Consortio Termoarcilla	B130-111-H31	11/7/01
Termoarcilla 14 cm+yeso 1,5 cm ambas caras	0,17	155	48	43	Consortio Termoarcilla	B130-111-H30	27/6/01
Ladrillo perforado 14 cm "Panal de 14"+mortero 1,5 cm ambas caras	0,17	197	52	47	Ladrillerías Mallorquinas	B0082-02-M3	24/03/04
Termoarcilla 14 cm+yeso 1,5 cm ambas caras	0,17	168	45	42	La Oliva	B130-121-H58	19/5/99
Termoarcilla 14 cm+yeso 1,5 cm ambas caras	0,17	190	47	42	Cerabrick	B130-026-H25	18/7/01
Bloque cerámico 14 cm+yeso 1,5 cm ambas caras	0,17	186	45	41	Cerámica de Villacé	B0067-03.32-M87	30/01/04
Ladrillo perforado 14,5 cm "E52" +yeso 1,5 cm ambas caras	0,175	254	52	47	Cerámica de la Estanca	B2012-22-M36	15/05/12 (V5)
Ladrillo perforado 15 cm "Acustiarquilla 14"+yeso 1,5 cm ambas caras+rozas ambas caras	0,18	353	51	47	La Paloma	B130-120-H57	12/9/01

Paredes simples albañilería-Bloques

<i>Descripción básica</i>	<i>Espesor (m)</i>	<i>masa est. (kg/m²)</i>	<i>RA</i>	<i>RA,tr</i>	<i>Titular ensayo</i>	<i>Informe: código resultado</i>	<i>Fecha</i>
Ladrillo perforado 15 cm "Acustiarquilla 14"+yeso 1,5 cm ambas caras+rozaz ambas caras	0,18	379	50	45	La Paloma	B130-120-H56	6/9/01
Bloque hormigón-picón 15 cm+mortero 1,5 cm ambas caras	0,18	227	49	46	CIEC	CAN II-C18	05/11/08 (V2)
Bloque hormigón aligerado 15 cm+yeso 1,5 cm ambas caras	0,18	226	50	45	Guipresa	B130-030-H29	5/12/00
Bloque hormigón aligerado 15 cm "Arliblock"+yeso 1,5 cm ambas caras	0,18	213	47	42	----	dbmat156	----
Bloque hormigón aligerado 15 cm "Arliblock"+perliescayola 1,5 cm ambas caras+rozaz ambas caras	0,18	213	47	43	Grupo Arliblock	B130-1-H1.1	24/1/00
Bloque hormigón aligerado 15 cm+yeso 1,5 cm ambas caras+rozaz ambas caras	0,18	234	50	46	Guipresa	B130-236-H25	9/12/02
Bloque hormigón 15,5 cm+yeso 1,5 cm una cara y mortero 1,5 cm por la otra+rozaz ambas caras	0,185	374	57	52	Prefabricados Leceaga	B0157-20-M314	25/06/07 (V2)
Bloque hormigón 16 cm+yeso 1,5 cm ambas caras	0,19	346	54	48	Prefabricados del Principado	B0812-36-M64	30/07/08 (V2)
Bloque hormigón 19 cm	0,19	273	39	33	Prefabricados Alberdi	B0082-58-M128	25/01/06 (V2)

Paredes simples albañilería-Bloques

<i>Descripción básica</i>	<i>Espesor (m)</i>	<i>masa est. (kg/m²)</i>	<i>RA</i>	<i>RA,tr</i>	<i>Titular ensayo</i>	<i>Informe: código resultado</i>	<i>Fecha</i>
Ladrillo perforado 17 cm+mortero 1,5 cm ambas caras	0,2	207	52	48	Ladrillerías Mallorquinas	B0082-72-M156	16/02/06 (V2)
Bloque hormigón-picón 20 cm	0,2	238	28	22	CIEC	CAN II-C10	04/07/08 (V2)
Bloque hormigón 17 cm+yeso 1,5 cm ambas caras+rozcas ambas caras	0,2	330	54	50	Prefabricados Iturria	B0812-17-M28	10/03/08 (V2)
Bloque cerámico 18 cm+mortero 1 cm ambas caras	0,2	201	50	46	Cerámicas Peñafiel	B130-116-H49	20/7/01
Bloque hormigón aligerado 17 cm "Arliblock"+yeso 1,5 cm ambas caras+rozcas ambas caras	0,2	285	54	50	Grupo Arliblock	B130-226-H68	21/1/03
Bloque hormigón-picón 17 cm+yeso 1,5 cm ambas caras	0,2	196	49	46	CIEC	PROE0999-M08	07/11/05 (V2)
Bloque hormigón-picón 20 cm+mortero 1,5 cm una cara	0,215	268	51	48	CIEC	CAN II-C20	03/09/08 (V2)
Termoarcilla 19 cm+yeso 1,5 cm ambas caras	0,22	154	47	43	Consortio Termoarcilla	B130-111-H33	4/9/01
Bloque hormigón aligerado 20 cm "Arliblock"+yeso 1 cm ambas caras+rozcas ambas caras	0,22	225	50	46	Grupo Arliblock	9901B030-H4-4	28/5/99

Paredes simples albañilería-Bloques

<i>Descripción básica</i>	<i>Espesor (m)</i>	<i>masa est. (kg/m2)</i>	<i>RA</i>	<i>RA,tr</i>	<i>Titular ensayo</i>	<i>Informe: código resultado</i>	<i>Fecha</i>
Termoarcilla 19 cm+yeso 1,5 cm ambas caras	0,22	177	49	45	Consortio Termoarcilla	B130-111-H32	11/06/01
Bloque hormigón 19 cm+yeso 1,5 cm ambas caras	0,22	309	55	51	Prefabricados Alberdi	B0082-84-M171	28/02/06 (V2)
Bloque cerámico revestido yeso, 22 cm, +enlucido yeso ambas caras	0,224	264	53	48	Hilayes	B0910-04-M4	17/02/09 (V2)
Bloque hormigón-picón 20 cm+mortero 1,5 cm ambas caras	0,23	298	54	51	CIEC	CAN II-C21	30/09/08 (V2)
Bloque hormigón-picón macizo 20 cm+yeso 1,5 cm una cara y mortero 1,5 cm por la otra	0,23	345	57	53	CIEC	PROE0999-M10	03/10/05 (V2)
Bloque hormigón-picón 20 cm+ yeso 1,5 cm ambas caras	0,23	261	51	48	CIEC	CAN III-C57	11/02/10 (V2)
Ladrillo perforado 11 cm a 1 asta+yeso 1,5 cm ambas caras	0,265	380	54	50	Hisपालyt	B0103-1-M109	15/03/05 (V2)
Ladrillo perforado 23,5 cm+mortero 1,5 cm ambas caras	0,265	284	56	51	Ladrillerías Mallorquinas	B0812-35-M60	20/10/08 (V2)
Termoarcilla 24 cm+mortero 1cm y yeso 3mm ambas caras	0,266	238	54	51	Consortio Termoarcilla	B0103-04-M131	13/06/05

Paredes simples albañilería-Bloques

<i>Descripción básica</i>	<i>Espesor (m)</i>	<i>masa est. (kg/m2)</i>	<i>RA</i>	<i>RA,tr</i>	<i>Titular ensayo</i>	<i>Informe: código resultado</i>	<i>Fecha</i>
Termoarcilla 24 cm+yeso 1,5 cm ambas caras	0,27	222	51	47	Consortio Termoarcilla	B130-111-H34	10/07/01
Termoarcilla 24 cm+yeso 1,5 cm ambas caras	00001072	207	52	48	Consortio Termoarcilla	B130-111-H35	30/07/01
Bloque hormigón-picón 25 cm+yeso 1,5 cm una cara y mortero 1,5 cm por la otra	0,28	304	55	52	CIEC	PROE0999-M15	28/07/05 (V2)
Termoarcilla 29 cm+yeso 1,5 cm ambas caras	99999284	248	52	49	Consortio Termoarcilla	B130-111-H37	03/08/01
Termoarcilla 29 cm+yeso 1,5 cm ambas caras	0,32	275	52	47	Consortio Termoarcilla	B130-111-H36	27/09/01