

Muros cortina

<i>Descripción básica</i>	<i>RA</i>	<i>RA,tr</i>	<i>Titular ensayo</i>	<i>Informe: código resultado</i>	<i>Fecha</i>
Bastidor aluminio y 3 módulos [panel 50mm (lana vidrio + velo aluminio) + cámara aire 17mm + vidrio 8mm]	39	34	Astrawall Ibérica	B2011-29-M52	11/10/11 (V3)
Bastidor aluminio y 3 módulos [UVA 8/15/6+6]	38	34	Astrawall Ibérica	B2011-29-M51	03/10/11 (V3)
"SSG-WF": Bastidor aluminio y 2 módulos [UVA 4+4/16/6+6]	42	37	Astrawall Ibérica	B1001-37-M74	28/10/10 (V3)
"Sistema Astrawall": Bastidor aluminio con 3 módulos superiores [UVA 6/12/6] y 3 módulos inferiores [UVA 6/12/3+3]	33	29	Astrawall Ibérica	B0812-44-M25	18/11/08 (V3)
"Sistema Astrawall": Bastidor aluminio con 3 módulos superiores [UVA 6/12/6] y 3 módulos inferiores [panel 50mm (lana vidrio + velo aluminio) + cámara aire 19mm + vidrio 6mm]	34	30	Astrawall Ibérica	B0812-44-M24	06/11/08 (V3)
Bastidor hierro y 2 módulos [UVA 12/12/6+6] con junta vertical 15mm de goma de neopreno + masilla sellado	43	39	Grupo Folcrá Edificación	B130-206-H20	14/02/02 (V3)
Bastidor hierro y 2 módulos [UVA 12/12/6+6] con junta vertical 110mm de perfil doble de fuelle de silicona	41	37	Grupo Folcrá Edificación	B130-206-H19	13/02/02 (V3)
Bastidor hierro y 2 módulos [UVA 12/12/6+6] con junta vertical 90mm de perfil doble de fuelle de silicona + chapa aluminio	43	39	Grupo Folcrá Edificación	B130-206-H17	13/02/02 (V3)

Muros cortina

<i>Descripción básica</i>	<i>RA</i>	<i>RA,tr</i>	<i>Titular ensayo</i>	<i>Informe: código resultado</i>	<i>Fecha</i>
Bastidor hierro y 2 módulos [UVA 12/12/6+6] con junta vertical 90mm de perfil doble de fuelle de silicona	41	37	Grupo Folcrá Edificación	B130-206-H16	13/02/02 (V3)
Bastidor aluminio y 3 módulos [6+6/20/8+8]	41	37	Grupo Folcrá Edificación	9901B030-IN-LD-E-H3	01/02/99 (V3)
Bastidor aluminio con superficie (34%) multicapa [chapa aluminio + aire + panel sándwich 170mm de chapa acero y lana roca 50mm + 2 placas yeso laminado], superficie (13%) cristal opacificado y superficie (32%) acristalada [UVA 5+5/20(Arg)/5]	41	38	Grupo Folcrá Edificación	B0067-03.18-M79	04/11/03 (V3)
Bastidor aluminio con superficie (34%) multicapa [chapa aluminio + aire + panel sándwich 170mm de chapa acero y lana roca 50mm + 2 placas yeso laminado], superficie (13%) cristal opacificado y superficie (32%) acristalada [UVA 5+5 Silence/20(Arg)/5]	43	39	Grupo Folcrá Edificación	B0067-03.18-M80	05/11/03 (V3)
Bastidor aluminio y 3 módulos [6+6Silence/20/8+8Silence]	46	42	Grupo Folcrá Edificación	9901B030-IN-LD-E-H1	28/01/99 (V3)
Bastidor aluminio con superficie (34%) multicapa [chapa aluminio + aire + panel sándwich 170mm de chapa acero y lana roca 50mm + 2 placas yeso laminado], superficie (13%) cristal opacificado y superficie (32%) acristalada [UVA 5+5/20(Arg)/5]	41	38	Grupo Folcrá Edificación	B0067-03.18-M83	09/12/03 (V3)
"Respir-wall": Bastidor aluminio y 4 módulos [UVA 6/12/6 + cámara aire 65mm + vidrio 6mm]	39	36	Inasus	B130-205-H12	07/02/02 (V3)
"Respir-wall": Bastidor aluminio y 4 módulos [UVA 6/12/4+4 + cámara aire 65mm + vidrio 8mm]	39	37	Inasus	B130-205-H11	07/02/02 (V3)

Muros cortina

<i>Descripción básica</i>	<i>RA</i>	<i>RA,tr</i>	<i>Titular ensayo</i>	<i>Informe: código resultado</i>	<i>Fecha</i>
"Respir-wall": Bastidor aluminio y 4 módulos [UVA 6/12/6 + cámara aire 65mm + vidrio 8mm]	38	36	Inasus	B130-205-H9	05/02/02 (V3)
"Respir-wall": Bastidor aluminio y 4 módulos [panel sándwich 40mm (chapa + lana roca + chapa) + cámara aire 65mm + vidrio 8mm]	39	35	Inasus	B130-205-H10	06/02/02 (V3)
"WICONA WICKSKY SG": Bastidor aluminio y 8 módulos triangulares: 7 de [UVA 6+6 Silence Planitherm/16/5+5 Silence] y 1 de [vidrio laminado 6+6 con solución "Umetal" + cámara aire 60mm + panel sándwich "Invespan Roc" + panel composite "I-Bond"]	46	42	Uxama	B2012-49-M76	19/12/12 (V3)